



雨水流出抑制施設設置補助金交付申請 事務手続きチェックリスト

稲沢市役所 建設部 治水課

【補助対象施設の確認】

- 雨水流出抑制効果が期待できるものか
- 設置前の雨水流出抑制施設か
- 雨水貯留槽を設置する（又は今後活用していく）以外の目的で付属するものは含まれていないか

【交付申請の確認】

- 工事場所の位置図…任意の地図（ゼンリン住宅地図・Google map等）に、工事場所を赤色で示したのものになっているか
- 工事の図面（配置平面図等）
 - ・雨水貯留槽の場合…接続する雨樋、雨水貯留槽の位置が分かるものか
 - ・浸透柵の場合…接続する雨樋、浸透柵の位置、集水管の径路が分かるものか
- 工事見積書の写し…材料費、設置工事費が明記されているか
- 構造図
 - ・雨水貯留槽の場合…雨水貯留槽の貯留量や構造が分かるものか（カタログでも可とする）
 - ・浸透柵の場合…浸透柵の構造や基礎の構造が分かるものか（カタログでも可とする）
- 誓約書…必要事項は申請者本人の自署により記載されているか
- 未納税額のない証明書…稲沢市役所課税課で、交付申請日から3ヶ月以内に発行されたものか
- その他市長が必要とする書類…前各項の他に必要な書類はあるか

【変更承認申請の確認】

- 工事の図面（配置平面図等）…変更後の工事図面が分かるものか
- 工事見積書の写し（金額に変更がある場合）…変更後の金額が明記されたものか
- 構造図（構造図に変更がある場合）…変更後の構造図が明記されたものか
- その他市長が必要とする書類…前各項の他に必要な書類はあるか

【完了報告の確認】

- 工事の請求書又は領収書の写し…請求金額と見積書提出時の金額は一致しているか
- 工事完了図面
 - ・雨水貯留槽の場合…接続する雨樋、雨水貯留槽の位置が分かるものか
 - ・浸透柵の場合…接続する雨樋、浸透柵の位置、集水管の径路が分かるものか


※交付申請時から変更が無ければ、「工事の図面（配置平面図等）」をそのまま提出する
- 工事完了写真
 - ・雨水貯留槽の場合…着工前と完了後の現場状況が分かるものか
 - ・浸透柵の場合…柵の構造と基礎の構造が分かるものか
- その他市長が必要とする書類…前各項の他に必要な書類はあるか



いなざわ

補助対象施設構造基準

1. 雨水貯留槽




●100ℓ以上貯留可能な雨水貯留槽

●貯留した雨水を取水する設備を設置する

●オーバーフロー吐口を設置する

2. 浸透枡



●内径150mm以上の透水性の枡材

●各外面から100mm以上を20mm以上40mm以下の碎石で覆う

●碎石の外周面を透水シートで覆う

●底面に50mm以上の砂層を設置する