令和8年度　水質検査結果

採水地点：①稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓					
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日					
	施設名等			石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場					
	天候（当日）			曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴					
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	採水時刻			08:35	08:25	08:30	08:25	08:30	08:25	08:25					
	気温	[℃]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0	28.0	24.0					
	水温	[℃]		17.9	19.5	22.4	20.3	24.7	26.4	23.0					
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40					
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－					
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－					
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003					
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－					
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.004	－	－	－					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.33	－	－	0.31					
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.07	－	－	0.07					
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－					
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005					
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06					
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002					
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003					
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003					
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001					
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001					
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.006	－	－	0.004	－	－	0.005					
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003					
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002					
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001					
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005					
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－	－	－					
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	12	－	－	－					
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.5	3.5	3.9	3.5	4.2	3.6	3.7					
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	21	－	－	－					
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	75	－	－	－					
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－					
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－					
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－					
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－					
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3					
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	7.6	－	－	－					
基49	味		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－					
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－					
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－					
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－					

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：②稲沢市生出本町15番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			09:30	09:25	10:00	08:05	07:30	09:15	09:20
	気温	[℃]		19.0	22.0	22.0	22.0	26.0	28.0	26.0
	水温	[℃]		17.2	18.5	21.5	20.5	24.5	24.5	23.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	−	−	0.33	−	−	0.30
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	−	−	0.07	−	−	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	−	−	−	−	−	−	−
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.9	4.0	4.4	3.6	4.8	4.1	4.0
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	−	−	−	−	−	−	−
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	−	−	−	−	−	−	−
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	−	−	−	−	−	−	−
基49	味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−
基50	臭気		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−
基51	色度	[度]	5以下	−	−	−	−	−	−	−
基52	濁度	[度]	2以下	−	−	−	−	−	−	−

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：③稲沢市赤池町松山2297番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			15:20	15:25	14:15	14:25	13:45	14:50	14:30
	気温	[℃]		22.0	23.5	22.0	28.0	30.0	31.0	29.5
	水温	[℃]		18.0	21.5	24.0	24.5	30.2	29.4	25.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.33	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.8	3.6	4.5	3.6	4.6	4.0	3.8
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：④稲沢市下津高戸町58番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			14:55	15:05	14:00	13:45	13:35	14:35	14:15
	気温	[℃]		23.0	23.5	22.0	26.0	30.0	31.0	29.5
	水温	[℃]		17.8	19.5	22.5	22.6	27.0	26.5	23.2
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.50	0.30	0.35	0.25	0.30	0.50
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.004	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.07	－	－	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.008	－	－	0.006	－	－	0.006
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.003	－	－	< 0.003	－	－	0.003
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	0.02	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	0.01	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	11	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.7	3.6	4.2	3.5	4.3	3.7	3.9
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	21	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	70	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	7.7	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑤稲沢市北市場町玄野34番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	晴	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			14:20	14:45	13:35	13:20	13:15	14:10	13:55
	気温	[℃]		23.0	23.5	22.0	26.0	30.0	30.5	29.5
	水温	[℃]		18.0	21.0	24.5	24.2	29.5	29.3	26.1
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.004	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	0.001
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.008	－	－	0.006	－	－	0.006
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	13	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.6	3.5	4.3	3.6	4.2	3.8	3.6
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	22	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	82	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	7.8	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑥稲沢市増田東町295番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			14:00	14:52	13:15	13:05	12:55	13:55	13:35
	気温	[℃]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0	30.5	29.5
	水温	[℃]		18.1	20.5	23.5	23.5	29.4	29.0	25.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.8	3.4	4.3	3.7	4.1	3.8	3.6
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑦稲沢市南麻績町郷前8番地2先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			13:35	14:00	12:55	12:40	12:35	13:35	13:20
	気温	[℃]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0	30.5	29.5
	水温	[℃]		18.4	22.5	25.0	24.0	30.0	33.0	27.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.8	3.4	4.2	3.7	4.1	3.7	3.6
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑧稲沢市田代一丁目7番地30先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			13:20	13:40	12:45	12:25	12:20	13:20	13:05
	気温	[℃]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0	30.5	29.5
	水温	[℃]		17.8	20.5	25.0	24.5	30.5	29.0	25.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.40	0.30	0.35	0.20	0.30	0.30
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.7	3.4	4.3	3.6	4.1	3.7	3.6
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑨稲沢市平和町領内127番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			12:00	13:20	12:15	11:50	11:50	11:20	12:50
	気温	[℃]		23.0	25.0	22.0	26.0	28.0	29.0	29.5
	水温	[℃]		18.0	22.0	25.5	25.2	31.0	31.5	25.6
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.30	0.30	0.20	0.35	0.20	0.30	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.32	－	－	0.32	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.9	3.6	4.0	4.0	4.2	3.8	3.8
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑩稲沢市平和町勝幡新田269番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	晴	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			12:11	13:30	12:25	12:05	12:00	11:10	12:40
	気温	[℃]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0	29.0	29.5
	水温	[℃]		17.6	20.5	24.5	23.8	29.4	30.0	25.2
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.35	0.20	0.30	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.33	－	－	0.32
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	< 0.06	－	－	< 0.06
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.001	－	－	< 0.001	－	－	0.001
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.010	－	－	0.006	－	－	0.006
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.004	－	－	< 0.003	－	－	< 0.003
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	< 0.02	－	－	< 0.02	－	－	< 0.02
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	13	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.8	3.6	4.0	3.8	4.1	3.7	3.6
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	21	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	73	－	－	76	－	－	74
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	< 0.000001	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	< 0.000001	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	7.9	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑪稲沢市祖父江町甲新田イ六9番地13先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			11:45	11:20	11:10	11:30	10:45	10:50	10:50
	気温	[℃]		23.0	23.0	22.0	26.0	27.0	29.0	28.0
	水温	[℃]		17.0	20.5	24.5	23.8	29.5	29.5	24.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30	0.40
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.32	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.7	3.5	4.2	3.8	4.1	3.7	3.7
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑫稲沢市祖父江町山崎鶴塚219番地

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			10:06	09:55	09:30	10:20	09:30	09:50	09:45
	気温	[℃]		22.0	22.5	22.0	24.0	27.0	29.0	27.0
	水温	[℃]		12.9	15.5	21.0	19.3	28.1	25.1	20.2
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.45	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.34	－	－	0.31	－	－	0.28
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.07	－	－	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	0.06	－	－	0.08
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－	－	< 0.002
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.011	－	－	0.009	－	－	0.010
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.013	－	－	0.012	－	－	0.013
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.011	－	－	0.007	－	－	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－	－	< 0.001
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	5.8	5.4	6.5	5.6	7.5	6.0	5.4
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.4	0.9	0.7	0.6
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑬稲沢市祖父江町神明津小川37番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			ドレン	ドレン	ドレン	ドレン	ドレン	ドレン	ドレン
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	晴	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			11:27	11:00	11:00	11:10	10:35	10:40	10:35
	気温	[℃]		23.0	23.0	22.0	26.0	27.0	29.0	28.0
	水温	[℃]		18.2	21.5	25.2	25.0	32.6	32.0	26.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	−	−	−	< 0.0003	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	−	−	−	< 0.00005	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	< 0.002	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	< 0.004	−	−	< 0.004	−	−	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.32	−	−	0.30	−	−	0.29
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	−	−	0.06	−	−	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	< 0.02	−	−	−
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	−	−	−	< 0.0002	−	−	−
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	< 0.005	−	−	−
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	−	−	< 0.000005	−	−	< 0.000005
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06	−	−	0.07	−	−	0.08
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002	−	−	< 0.002	−	−	< 0.002
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.015	−	−	0.013	−	−	0.014
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003	−	−	< 0.003	−	−	< 0.003
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	0.001
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.018	−	−	0.017	−	−	0.020
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.012	−	−	0.007	−	−	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.003	−	−	0.004	−	−	0.005
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001	−	−	< 0.001	−	−	< 0.001
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005	−	−	< 0.005	−	−	< 0.005
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	< 0.005	−	−	−
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	0.02	−	−	0.03	−	−	0.03
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	−	−	−	< 0.01	−	−	−
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	< 0.001	−	−	−
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	−	−	−	6.4	−	−	−
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	< 0.005	−	−	−
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	5.9	5.5	6.4	6.4	7.2	6.4	5.2
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	−	−	−	14	−	−	−
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	40	−	−	30	−	−	54
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	< 0.02	−	−	−
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	< 0.000001	< 0.000001	−	−
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	< 0.000001	< 0.000001	−	−
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	< 0.002	−	−	−
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	−	−	−	< 0.0005	−	−	−
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	−	−	−	7.4	−	−	−
基49	味		異常でないこと	−	−	−	異常なし	−	−	−
基50	臭気		異常でないこと	−	−	−	異常なし	−	−	−
基51	色度	[度]	5以下	−	−	−	< 0.5	−	−	−
基52	濁度	[度]	2以下	−	−	−	< 0.1	−	−	−

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑭稲沢市祖父江町四貫藤六坊105番地2先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓					
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日					
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓					
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴					
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	採水時刻			11:11	10:45	10:45	10:55	10:20	10:25	10:20					
	気温	[℃]		23.0	23.0	22.0	24.0	27.0	29.0	27.0					
	水温	[℃]		16.4	19.5	23.7	23.0	30.5	30.0	24.4					
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.45	0.40	0.20	0.30	0.40	0.35	0.40					
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−					
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	−	−	0.31	−	−	0.28					
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	−	−	0.07	−	−	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−					
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−					
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−					
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−					
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−					
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−					
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−					
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−					
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−					
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−					
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−					
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	−	−	−	−	−	−	−					
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−					
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	5.8	5.5	6.0	5.9	7.5	6.2	5.5					
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	−	−	−	−	−	−	−					
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	−	−	−	−	−	−	−					
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−					
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−					
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−					
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6					
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	−	−	−	−	−	−	−					
基49	味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−					
基50	臭気		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−					
基51	色度	[度]	5以下	−	−	−	−	−	−	−					
基52	濁度	[度]	2以下	−	−	−	−	−	−	−					

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑮稲沢市祖父江町祖父江広口50番地先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓					
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日					
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓					
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴					
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	採水時刻			10:40	10:20	10:30	10:35	10:05	10:05	10:00					
	気温	[℃]		22.0	23.0	22.0	24.0	27.0	29.0	27.0					
	水温	[℃]		15.6	19.5	23.9	23.2	30.2	30.2	25.9					
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.35	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40					
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−					
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33	−	−	0.30	−	−	0.28					
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	−	−	0.07	−	−	0.07					
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−					
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−					
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−					
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−					
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−					
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−					
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−					
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−					
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−					
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−					
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−					
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−					
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−					
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−					
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	−	−	−	−	−	−	−					
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−					
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	5.8	5.5	6.5	5.9	7.5	6.2	5.5					
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	−	−	−	−	−	−	−					
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	−	−	−	−	−	−	−					
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−					
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−					
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−					
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−					
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−					
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5					
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	−	−	−	−	−	−	−					
基49	味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−					
基50	臭気		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−					
基51	色度	[度]	5以下	−	−	−	−	−	−	−					
基52	濁度	[度]	2以下	−	−	−	−	−	−	−					

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑯稲沢市祖父江町山崎上屋敷455番地2先

No.	配水系統		基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓
	天候（当日）			晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			09:45	09:40	09:45	07:50	09:50	09:25	09:30
	気温	[℃]		19.0	22.0	22.0	22.0	27.0	29.0	26.0
	水温	[℃]		16.7	21.0	23.9	23.5	30.5	29.5	26.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.34	−	−	0.31	−	−	0.29
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	−	−	0.07	−	−	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	−	−	−	−	−	−	−
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	−	−	−	−	−	−	−
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	5.9	5.5	6.5	5.5	7.5	6.1	5.1
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	−	−	−	−	−	−	−
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	−	−	−	−	−	−	−
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	−	−	−	−	−	−	−
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	0.5
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	−	−	−	−	−	−	−
基49	味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−
基50	臭気		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−
基51	色度	[度]	5以下	−	−	−	−	−	−	−
基52	濁度	[度]	2以下	−	−	−	−	−	−	−

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑰稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統		基準値	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日
	施設名等			石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井
	天候（当日）			曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	採水時刻			08:45	08:30	08:35	08:40	08:35	08:30	08:30
	気温	[℃]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0	28.0	24.0
	水温	[℃]		20.6	20.0	20.5	20.3	20.5	21.0	20.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		－	－	－	－	－	－	－
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.42	－	－	0.43	－	－	0.45
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.10	－	－	0.10	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	0.02	－	－	－
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	0.001	－	－	－
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	21	－	－	－
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	15	－	－	－
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	95	－	－	100	－	－	98
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	8.0	－	－	－
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	0.6	－	－	－
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑱稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統		基準値	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水					
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日					
	施設名等			石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井					
	天候（当日）			曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴					
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	採水時刻			08:55	08:45	08:40	09:10	09:00	08:35	08:40					
	気温	[℃]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0	28.0	24.0					
	水温	[℃]		19.4	19.0	19.0	19.6	19.7	19.6	19.5					
	遊離残留塩素	[mg/L]		－	－	－	－	－	－	－					
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	0	0	0					
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－					
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－					
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003					
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－					
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.40	－	－	0.40	－	－	0.43					
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.06	－	－	0.06					
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－					
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005					
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－					
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－					
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－					
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－					
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－					
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－					
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－					
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－	－	－					
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－					
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	12	－	－	－					
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－					
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5					
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	29	－	－	－					
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	90	－	－	95	－	－	94					
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－					
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－					
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－					
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－					
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－					
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	8.0	－	－	－					
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－					
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－					
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－					
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－					

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑲稲沢市石橋六丁目82番地

No.			基準値								
	配水系統			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日	
	施設名等			石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	
	天候（当日）			曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	
	採水時刻			09:00	08:55	08:45	08:55	08:45	08:40	08:50	
	気温	[℃]		19.0	21.0	22.0	22.0	27.0	28.0	24.0	
	水温	[℃]		19.5	19.5	19.5	19.5	19.8	20.3	20.0	
	遊離残留塩素	[mg/L]		－	－	－	－	－	－	－	
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0	0	0	0	7	0	0	
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－	－	－	
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－	
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	< 0.004	－	－	< 0.004	－	－	< 0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.12	－	－	0.12	－	－	0.13	
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06	－	－	0.07	－	－	0.07	
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－	
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－	
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－	－	< 0.000005	
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－	
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－	
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－	－	－	
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－	－	－	
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	14	－	－	－	
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－	－	－	
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	29	－	－	－	
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	96	－	－	110	－	－	97	
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－	－	－	
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	－	－	－	
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－	－	－	
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	8.0	－	－	－	
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	異常なし	－	－	－	
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－	－	－	
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－	－	－	

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度　水質検査結果

採水地点：⑳稲沢市石橋六丁目82番地

No.			基準値												
	配水系統			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水					
	採水日			令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	令和8年10月1日					
	施設名等			石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井					
	天候（当日）			曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴					
	天候（前日）			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴					
	採水時刻			09:10	09:05	09:00	09:20	08:50	08:45	09:00					
	気温	[℃]		19.0	21.0	22.0	22.0	27.0	28.0	24.0					
	水温	[℃]		19.5	19.5	19.5	20.1	20.1	19.6	21.4					
	遊離残留塩素	[mg/L]		－	－	－	－	－	－	－					
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	－	－	－	－	－	－	－					
基02	大腸菌		検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－					
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－					
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－					
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005					
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－					
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	－	－	－	－	－	－	－					
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－					
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－					
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－					
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－					
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－					
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－					
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－					
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－					
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－					
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－					
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－					
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－					
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－					
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－					
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－					
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－					
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－					
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－					
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－					
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	－	－	－	－	－	－	－					
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－					
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－					
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	－	－	－	－	－	－	－					
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300以下	－	－	－	－	－	－	－					
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	－	－	－	－	－	－	－					
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－					
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－					
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－					
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－					
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－					
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3以下	－	－	－	－	－	－	－					
基48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	－	－	－	－					
基49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－					
基50	臭気		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－					
基51	色度	[度]	5以下	－	－	－	－	－	－	－					
基52	濁度	[度]	2以下	－	－	－	－	－	－	－					

※数字の前の”＜”は、定量下限値未満を表します。
※”－”は、検査を実施していません。