

遵 守 事 項

露店等を開設される皆さんへ

お客様とお店の安全を守るために、次のことをお守りください。

- 1 開設する場所は、消防水利（消火栓、防火水槽等）の位置から、5 m以内の場所には設置しないこと。
- 2 消防車の進入路付近、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置しないこと。
- 3 ガス器具など火気を取り扱う露店等には、必ず消火器（例：業務用粉末ABC10型消火器）を設置し、関係者全てが取扱方法を確認しておくこと。
- 4 万が一の火災や事故の発生に備え、消火、119番通報及び観客等の避難誘導にあたる担当者を事前に決めておくこと。
- 5 LPガス、カセットこんろ、炭、暖房器具等の火気器具を使用するときは正しい取扱方法及び防火の安全対策を徹底すること。
- 6 発電機を使用する場合は、消火器を設置し、正しい取扱方法、燃料用の危険物容器の管理及び防火の安全対策を徹底すること。特に、給油には十分注意すること。
- 7 露店終了後は、LPガスボンベ、危険物容器等は、持ち帰るとともに、放火防止のため整理整頓するよう徹底すること。
- 8 前記1～7については、別紙の「あなたのお店は大丈夫ですか？」で必ず自主チェックし、防火安全上の管理を徹底すること。
- 9 「露店等の開設届出書」は、あらかじめ開設日までに消防署又は分署に提出すること。また、届出後に実施日時、内容、届出事項等を変更したときは、必ず届出した消防署又は分署に連絡すること。

露店等開設等のお問い合わせ先

稲沢市消防本部予防課	代表	0587(22)0119
消防署		0587(22)0119
稲沢東分署		0587(21)2255
祖父江分署		0587(97)5000
平和分署		0567(46)3411

自主点検表

あなたのお店は大丈夫ですか？

安全のため、該当する項目を自主チェックしてください。

No	チェック項目	チェック内容
1	開設場所	<input type="checkbox"/> 消火栓、防火水槽等の消防水利使用を妨げる場所には設置していません。（消防水利から5m以上離れている。）
		<input type="checkbox"/> 消防車の進入路付近や周囲の建物からの避難に支障がでる場所には設置していません。
2	自主防火管理 （消火の準備）	<input type="checkbox"/> 消火器を準備しています。
		<input type="checkbox"/> 消火器の正しい取扱い方法を確認しています。
		<input type="checkbox"/> 万が一に備え、119番通報、避難誘導等の担当者を決めています。
3	火気器具等 （4から8共通）	<input type="checkbox"/> 火気器具等は安定した不燃性の床、台などの上で使用しています。
		<input type="checkbox"/> 火気器具等の近くには、燃えやすい物を置いていません。
		<input type="checkbox"/> 火気器具等の周囲は、常に整理・清掃に努めています。
4	L P ガス	<input type="checkbox"/> ボンベの容量は50キログラム未満で、人がみだりに近づかない安全な場所で、かつ、火気器具等の近くを避け、鎖等で固定して設置しています。
		<input type="checkbox"/> ゴムホースは、ひび割れや焦げ等で劣化のないLPガス専用のものを使用しています。
		<input type="checkbox"/> 火気器具等とゴムホースの接続は確実にを行い、ホースバンドで固定しています。
		<input type="checkbox"/> 1本のボンベから2以上の火気器具等に分岐して使用していません。
5	カセットこんろ	<input type="checkbox"/> カセットこんろを使用する場合は、取扱い注意事項を守り正しく使用しています。
6	まき、炭等	<input type="checkbox"/> まき、炭等を使用するときは、みだりにその場を離れず、残火や取り灰等の後始末を確実にを行います。
7	電気器具	<input type="checkbox"/> たこ足配線はせず、許容電流を守っています。
		<input type="checkbox"/> 水が掛かるおそれがある電気器具、コンセント等は防水性能があるものを使用しています。
		<input type="checkbox"/> コンセント、配線には、照明器具等の荷重がかからないようにしています。
8	発電機 （可搬式等）	<input type="checkbox"/> 発電機は、正しい使用・取扱い方法を確実に理解しています。
		<input type="checkbox"/> 観客等が容易に近づけないように、ロープ等で区画しています。
		<input type="checkbox"/> 直射日光が当たらない風通しの良い場所で使用しています。
		<input type="checkbox"/> 運転中・暗い場所・観客等のいる場所での給油は絶対にしません。
9	危険物容器 （ガソリン等）	<input type="checkbox"/> 運搬及び保管する容器は、消防法令に適合した金属容器を使用し、キャップを確実に締め、取扱説明書に基づき正しく使用します。
		<input type="checkbox"/> 直射日光が当たらない風通しの良い場所で、発電機、観客等から十分な安全な距離を保っています。
		<input type="checkbox"/> 容器のキャップを開ける前には、必ず安全な場所で圧力調整弁から圧力抜きを確実にを行います。
10	玩具用花火	<input type="checkbox"/> たばこ等の火で着火しないよう、蓋のある不燃性の容器に入れるか、防災シートで覆って販売します。
11	暖房器具	<input type="checkbox"/> 暖房器具は、燃えやすいものから十分離して使用し、使用中はその場を離れません。
12	放火防止対策等	<input type="checkbox"/> 露店終了後は、発電機及びLPガスボンベその他の燃料は持ち帰ります。
		<input type="checkbox"/> 整理整頓を確実にを行い、露店終了後は、ゴミ等を持ち帰ります。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする