

稲沢市環境センターの維持管理情報(令和6年度)

一般廃棄物処理量 単位 : トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1,365.84	0.00	0.00	592.73	1,085.36	1,705.53	865.29	1,312.11	1,391.49	0.00	0.00	454.31
2号炉	1,313.69	1,487.47	1,596.80	0.00	0.00	0.00	946.81	1,836.94	1,343.43	1,432.74	383.51	0.00
3号炉	0.00	217.26	1,792.54	1,974.87	1,657.84	1,595.96	0.00	0.00	0.00	1,469.38	1,710.31	1,957.34
合計	2,679.53	1,704.73	3,389.34	2,567.60	2,743.20	3,301.49	1,812.10	3,149.05	2,734.92	2,902.12	2,093.82	2,411.65

燃焼ガス温度、集じん機入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定場所: 焼却炉出口 単位 : °C											
1号炉	900	-	-	878	890	889	902	910	909	-	-	911
2号炉	889	880	889	-	-	-	885	905	897	901	897	-
3号炉	-	892	899	891	891	886	-	-	-	902	916	917
集じん機入口ガス温度	測定場所: 集じん機入口 単位 : °C											
1号炉	168	-	-	168	167	168	168	168	168	-	-	168
2号炉	169	167	169	-	-	-	170	169	169	169	169	-
3号炉	-	169	168	169	168	168	-	-	-	169	169	169
一酸化炭素濃度	測定場所: 誘引送風機出口 単位 : ppm											
1号炉	10	-	-	8	8	8	12	15	10	-	-	18
2号炉	10	12	9	-	-	-	14	7	7	6	6	-
3号炉	-	6	7	7	6	6	-	-	-	11	7	7

※燃焼ガス温度、集じん機入口ガス温度及び一酸化炭素濃度は日平均の月平均値です。

ガス冷却設備及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去

	実 施 日		
	1号炉	2号炉	3号炉
ガス冷却設備	2/21 2/22	4/27,28 9/24,25 12/28,29	11/29,30
排ガス処理設備	6/24	8/23	10/21

排ガス測定 1

測定場所:煙突中間

測 定 日		令和6年度									基準
		8/2	10/21	12/6	6/7	11/8	1/10	7/5	9/6	2/3	
焼却炉		1号炉			2号炉			3号炉			
ばいじん ※	g/㎡N	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.08g/㎡N以下(法第3条)
硫黄酸化物	ppm	11	6	4	12	<2	7	9	<2	3	1,805ppm以下 K値9(法第3条)
窒素酸化物 ※	ppm	63	64	45	61	72	63	60	52	67	250ppm以下(法第3条)
塩化水素 ※	mg/㎡N	4	4	3	<2	<2	3	16	22	8	700mg/㎡N以下(法第3条)

※酸素12%換算値

排ガス測定 2

ダイオキシン測定 測定場所:煙突中間

測 定 日		令和6年度			基準
		7/25	6/26	8/14	
焼却炉		1号炉	2号炉	3号炉	
ダイオキシン	ng-TEQ/m³N	0.0078	0.0030	0.0040	5ng-TEQ/m³N

※基準:ダイオキシン類対策特別措置法第8条