

稲沢市環境センターの維持管理情報(令和7年度)

一般廃棄物処理量 単位：トン

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1,324.75	1,519.98	1,176.87	0.00	0.00	0.00	1,057.46	1,858.38	1,355.78	0.00	0.00	0.00
2号炉	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.72	1,199.29	912.21	1,688.17	1,250.78	1,348.92	1,734.04	1,972.84
3号炉	1,270.02	1,370.42	1,845.81	2,041.32	1,722.74	1,595.61	0.00	0.00	0.00	1,475.89	313.82	538.35
合計	2,594.77	2,890.40	3,022.68	2,041.32	3,189.46	2,794.90	1,969.67	3,546.55	2,606.56	2,824.81	2,047.86	2,511.19

燃焼ガス温度、集じん機入口ガス温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼ガス温度	測定場所:焼却炉出口 単位：℃											
1号炉	863	899	880	－	－	－	890	894	884	－	－	－
2号炉	－	－	－	－	868	865	847	886	873	874	905	910
3号炉	859	888	874	900	876	891	－	－	－	889	877	891
集じん機入口ガス温度	測定場所:集じん機入口 単位：℃											
1号炉	165	168	168	－	－	－	168	168	168	－	－	－
2号炉	－	－	－	－	165	166	163	169	169	165	169	169
3号炉	166	168	168	168	168	168	－	－	－	169	165	169
一酸化炭素濃度	測定場所:誘引送風機出口 単位：ppm											
1号炉	9	9	9	－	－	－	11	9	8	－	－	－
2号炉	－	－	－	－	9	15	17	9	10	7	8	9
3号炉	9	9	10	8	9	10	－	－	－	9	10	8

※燃焼ガス温度、集じん機入口ガス温度及び一酸化炭素濃度は日平均の月平均値です。

ガス冷却設備及び排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去

	実 施 日		
	1号炉	2号炉	3号炉
ガス冷却設備	9/30,10/1 1/20,21	12/27,28	4/28,29 11/24,26
排ガス処理設備	7/25	5/23	11/14

排ガス測定 1

測定場所:煙突中間

測 定 日			令和7年度									基準
			6/13	10/27	12/5	8/8	11/7	2/13	7/4	9/5	1/9	
焼却炉			1号炉			2号炉			3号炉			
ばいじん ※	g/m³N	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.003	0.050	<0.003	<0.003	<0.003	0.08g/m³N以下(法第3条)	
硫黄酸化物	ppm	20	20	6	11	14	16	10	17	11	1,805ppm以下 K値9(法第3条)	
窒素酸化物 ※	ppm	57	54	66	44	60	53	51	53	52	250ppm以下(法第3条)	
塩化水素 ※	mg/m³N	6	37	8	9	<2	34	8	<2	4	700mg/m³N以下(法第3条)	

※酸素12%換算値

排ガス測定 2

ダイオキシン測定 測定場所:煙突中間

測 定 日		令和7年度			基準
		10/28	8/12	7/22	
焼却炉		1号炉	2号炉	3号炉	
ダイオキシン	ng-TEQ/m³N	0.0069	0.0066	0.00000059	5ng-TEQ/m³N

※基準:ダイオキシン類対策特別措置法第8条