

令和8年度 稲沢市浄化槽設置事業補助金対象浄化槽一覧表

令和8年4月1日現在

| メーカー名        | 型式名               | 処理性能(mg/ℓ) |         |         | 消費電力(W) |       |       |
|--------------|-------------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|
|              |                   | BOD        | T-N(窒素) | T-P(リン) | 5人槽     | 7人槽   | 10人槽  |
| アムズ(株)       | CXN2              | 20         | 20      | －       | 32～39   | 48～51 | 64～75 |
|              | AXZ II            | 20         | 20      | －       | 35      | 48    | 75    |
|              | CXF (高度窒素除去型)     | 10         | 10      | －       | 48～51   | 70    | 96    |
| (株)いえ・VISION | IBZ               | 20         | 20      | －       | 35      | 48    | 75    |
| (株)クボタ       | KJ                | 20         | 20      | －       | 32      | 48    | －     |
|              | KZ II             | 20         | 20      | －       | 32      | 48    | 75    |
|              | KXF (高度窒素除去型)     | 10         | 10      | －       | 51      | 70    | 99    |
| 積水ホームテクノ(株)  | SGCN              | 20         | 20      | －       | －       | －     | 58    |
|              | SGCX II           | 15         | 20      | －       | 39      | 55    | －     |
|              | SGJ-A             | 20         | 20      | －       | 27      | 42    | －     |
| 大栄産業(株)      | FCH               | 20         | 20      | －       | 28      | 35    | 51    |
|              | FDR (高度窒素除去型)     | 10         | 10      | －       | 35      | 51    | 95    |
|              | FDP (高度窒素除去型)     | 10         | 10      | 1       | 41      | 57    | 101   |
| (株)ダイキアクシス   | XH                | 20         | 20      | －       | 28      | 35    | 51    |
|              | DSJ               | 15         | 20      | －       | 35      | 51    | －     |
|              | XC (高度窒素除去型)      | 10         | 10      | －       | 35      | 51    | 100   |
|              | XF (高度窒素除去型)      | 10         | 10      | 1       | 41      | 57    | 101   |
| 中衛工業(株)      | CHUEI OmIII       | 20         | 20      | －       | 35      | 48    | 75    |
| 東洋プラント(株)    | TPZ II            | 20         | 20      | －       | 35      | 48    | 75    |
| (株)西原ネオ      | CNZ II            | 20         | 20      | －       | 35      | 48    | 75    |
| ニッコー(株)      | 浄化王               | 10         | 20      | －       | 39      | 58    | 101   |
|              | 浄化王NEXT           | 10         | 20      | －       | 49      | 73    | －     |
|              | 水創り王              | 20         | 20      | －       | 26      | 35    | 48    |
|              | 浄化王x (高度窒素除去型)    | 10         | 10      | －       | 46      | 66    | 101   |
| (株)ハウステック    | KGRN              | 20         | 20      | －       | 39      | 39    | 58    |
|              | KTG-S             | 15         | 20      | －       | 39      | 55    | －     |
|              | KRS-A             | 20         | 20      | －       | 27      | 42    | －     |
|              | KRS-B             | 20         | 20      | －       | 27      | 42    | －     |
| フジクリーン工業(株)  | CA                | 20         | 20      | －       | 39      | 55    | 75    |
|              | CEN (高度窒素除去型)     | 10         | 10      | －       | 33      | 49    | 69    |
|              | CENeco (高度窒素除去型)  | 10         | 10      | －       | 24      | 35    | 49    |
|              | CEND (高度窒素除去型)    | 10         | 10      | －       | 33      | －     | －     |
|              | CENDeco (高度窒素除去型) | 10         | 10      | －       | 24      | －     | －     |
|              | CRX II (高度窒素除去型)  | 10         | 10      | 1       | 49      | 66    | 91    |