

=消防本部予防課=

1 予防行政状況

(1) 火災発生状況

ア 年度別比較

区 分 \ 年 度	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	比 較 (A-B)
件 数 (件)	40	51	△11
損 害 額 (千円)	26,423	489,218	△462,795

イ 月別火災件数

月	火災件数 (件)	火災種別 (件)			損害額 (千円)
		建物	車両	その他	
4月	3	2		1	55
5月	3	1	1	1	3,138
6月	3	1		2	14
7月	1	1			0
8月	4	2		2	31
9月	3	3			121
10月	3	3			7,749
11月	3	1	2		776
12月	4	4			3,603
1月	4	2		2	7,278
2月	4	2		2	175
3月	5	4		1	3,483
合計	40	26	3	11	26,423

(注) 火災による損害額が千円未満のものは0で表記する。

ウ 出火原因別

種 別	件数 (件)	種 別	件数 (件)
放 火 の 疑 い	6	マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	1
こ ん ろ	4	火 入 れ	1
電 気 機 器	4	ス ト ー ブ	1
た ば こ	4	灯 火	1
電 灯 ・ 電 話 等 の 配 線	3	た き 火	1
そ の 他	6	不 明 ・ 調 査 中	8
		合 計	40

(2) 防火対策（園児防火指導）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施せず。

2 訓練等の実施状況

(1) 少年消防クラブ愛知県消防学校一日入校

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

(2) 消防ひろば

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施せず。

(3) 火災予防運動

内容 区分	秋 の 火 災 予 防 運 動	春 の 火 災 予 防 運 動
期 間	令和2年11月9日～15日	令和3年3月1日～7日
重 点 目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>
ポスター配布	1, 632枚	1, 026枚
実 施 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・大型商業施設での普及啓発品の配布</li> <li>・ウルフドッグス名古屋と連携して火災予防に係る啓発動画を作成し、SNS等で配信</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・防火作品の展示</li> </ul>

## (4) 防火作品募集

審査学校教諭 延べ2人

市 応募数

900点 入賞 19点 佳作 20点

愛知県、名古屋市及び愛知県少年消防クラブ運営指導協議会が主催する防火作品展は中止

## (5) 消防同意状況

(単位：件)

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新築	11	4	8	5	5	12	11	6	14	2	9	11	98
増築	5	1	2	3	3	4	2	2	1	3	1	3	30
改築													0
用途変更										1			1
その他													0
合計	16	5	10	8	8	16	13	8	15	6	10	14	129

## (6) 消防用設備等の検査状況

(単位：件)

月別 消防用設備等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
消 火 設 備	屋内消火栓設備	3	1	4	5	3	5	3	4	7	1	4	8	48
	パッケージ型消火設備		1		1						1		3	
	スプリンクラー設備				1				1		1	1	4	
	屋外消火栓設備	1		1				1	1		1		6	
	泡消火設備												0	
	粉末消火設備												0	
	不活性ガス消火設備												0	
	動力消防ポンプ設備							1					1	
警 報 設 備	自動火災報知設備	7	4	7	8	7	3	11	8	14	4	5	11	89
	消防機関へ通報する火災報知設備	1		2					1	3			1	8
	非常警報設備						2		2				4	
	非常放送設備				1		1	2	1	2		2	2	11
避 難	避難器具				1								1	2
	誘導灯	2	2	2	4	5	5	3	4	9	1	3	4	44
そ の 他	非常コンセント設備												0	
	排煙設備												0	
	消防用水												0	
	連結送水管							1					1	
合計	14	8	16	21	15	16	22	22	35	7	16	29	221	

## (7) 立入検査実施状況

(単位：件)

区 分		月 別											合計		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
1	イ	劇場等							2						2
	ロ	公会堂等				1			2	1	1				5
2	イ	キャバレー等													0
	ロ	遊技場等				3				1					4
	ハ	性風俗店等													0
	ニ	カラオケボックス等													0
3	イ	料理店等				1									1
	ロ	飲食店等				1				1	1				3
4		百貨店等				6			6	1		2			15
5	イ	ホテル等				2									2
	ロ	共同住宅等				12			43	12	7		1	4	79
6	イ	病院等													0
	ロ	老人ホーム等													0
	ハ	老人デイサービスセンター等									8				8
	ニ	幼稚園等									2				2
7		学校等													0
8		図書館等													0
9	イ	蒸気浴場等													0
	ロ	公衆浴場等													0
10		停車場等													0
11		神社等				1			4	1	9				15
12	イ	工場等				21			29	23	4	6		23	106
	ロ	映画スタジオ等													0
13	イ	駐車場等								1					1
	ロ	格納庫等													0
14		倉庫等				19			15	15	1	8		11	69
15		その他の事業場等				9			18	20	2	12		12	73
16	イ	特定複合建物				4				2				2	8
	ロ	その他の複合建物				1			9	5	2	5		1	23
17		文化財													0
		合計	0	0	0	81	0	0	128	83	37	33	1	53	416

## (8) 危険物安全週間

令和2年6月7日～13日

- ・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配布
- ・懸垂幕の掲出
- ・電光掲示板の掲示

## (9) 危険物製造所等の許可・届出等件数

(単位：件)

製造所等別 区分		製造所	貯 蔵 所							取 扱 所				合 計
			屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
許 可	設 置		3			1								4
	変 更	1	7			1				6			34	49
仮 使 用 承 認		1	6							5			33	45
完 成 検 査	設 置		2			2							1	5
	変 更		4			1				6			30	41
予 防 規 程 認 可														0
軽 微 な 工 事 届			4			1				14			24	43
品名・数量・倍数変更届			8										3	11
保安監督者選任・解任届			17	7		3				8			10	45
廃 止 届			1	1	4	1		1						8
合 計		2	52	8	4	10	0	1	0	39	0	0	135	251

## (10) 水張・水圧検査件数

区 分	件数 (件)
水張検査	0
水圧検査	1,266
合 計	1,266

## (11) 危険物施設立入検査（年間）

区 分	施設数（件）
製 造 所	1
屋 内 貯 蔵 所	63
屋外タンク貯蔵所	23
屋内タンク貯蔵所	7
地下タンク貯蔵所	22
移動タンク貯蔵所	16
屋 外 貯 蔵 所	7
給 油 取 扱 所	39
一 般 取 扱 所	49
合 計	227

## (12) 消防水利の管理状況

件 名	件 数	摘 要
消火栓新設	3 か所	一色巡見町地内      ほか2 か所
防火水槽新設	2 か所	稲島七丁目地内      ほか1 か所
防火水槽撤去	3 か所	奥田堀畑町地内      ほか2 か所
防火井戸撤去工事	2 か所	小沢三丁目地内      ほか1 か所
防火水槽耐震化改修工事	3 か所	北島町地内      ほか2 か所
配水管布設替えに伴う工事	10 か所	祖父江町山崎地内      ほか9 か所
飲料水兼用防火水槽清掃	1 か所	祖父江町上牧地内
消防水利修繕	70 か所	井堀犬城町地内      ほか69 か所