

=消防本部予防課=

1 予防行政状況

(1) 火災発生状況

ア 年度別比較

区 分 \ 年 度	令和3年度 (A)	令和2年度 (B)	比 較 (A-B)
件 数 (件)	55	40	15
損 害 額 (千円)	71,577	26,423	45,154

イ 月別火災件数

月	火災件数 (件)	火災種別 (件)			損害額 (千円)
		建物	車両	その他	
4月	7	3		4	411
5月	3	3			154
6月	4	1	2	1	0
7月	6		1	5	87
8月	1			1	0
9月	4	2	1	1	580
10月	4	1	1	2	129
11月	5	3		2	8,876
12月	9	7	1	1	322
1月	2	2			35,333
2月	3	3			9,076
3月	7	2		5	16,609
合計	55	27	6	22	71,577

※その他の火災は、ごみ、枝木等が燃えた火災

ウ 出火原因別

種 別	件数 (件)	種 別	件数 (件)
放 火 の 疑 い	14	火 入 れ	4
た ば こ	4	こ ん ろ	3
電 灯 ・ 電 話 等 の 配 線	2	マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	2
電 気 機 器	1	電 気 装 置	1
ス ト ー ブ	1	火 あ そ び	1
排 気 管	1	溶 接 溶 断	1
そ の 他	8	不 明 ・ 調 査 中	12
		合 計	55

(2) 防火対策（園児防火指導）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、防火指導に関する資料及び記念品の配布を実施

35 園 園児数延べ 4,392 人

(3) 火災予防推進事業（高齢者）

高齢者世帯の住宅用火災警報器の普及率向上のため、地区老人会に出向し、住宅用火災警報器の説明及び啓発品の配布を実施

7 地区 延べ 143 人

2 訓練等の実施状況

(1) 少年消防クラブ愛知県消防学校一日入校

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

(2) 消防ひろば

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施せず。

(3) 防火作品募集

審査学校教諭 延べ3人

市 応募数 ポスター 707 点 入賞 19 点 佳作 20 点

県 応募数 ポスター 236 点 入賞 1 点 佳作 1 点

応募数 習字 494 点 入賞 1 点 佳作 1 点

## (4) 火災予防運動

内容 区分	秋の火災予防運動	春の火災予防運動
期 間	令和3年11月9日～15日	令和4年3月1日～7日
重 点 目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>
ポスター配布	1,432枚	1,328枚
実 施 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・大手家電流通協会との協力事業を活用した普及啓発広報</li> <li>・ウルフドッグス名古屋と連携して防火指導に係る啓発活動</li> <li>・上記活動のSNS等での配信</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・防火作品の展示</li> <li>・市民センター等での非接触での啓発品の配布</li> </ul>

## (5) 消防同意状況

(単位：件)

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新 築	9	5	7	5	10	13	12	7	6	9	11	10	104
増 築	4	2	3	4	2	2	2	2	2	3	2	3	31
改 築													
用途変更					1		1						2
そ の 他													
合 計	13	7	10	9	13	15	15	9	8	12	13	13	137

## (6) 消防用設備等の検査状況

(単位:件)

月 別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
消 火 設 備	屋内消火栓設備	2	2	3	2	2	8	2	1	6	4	1	4	37
	パッケージ型消火設備				1									1
	スプリンクラー設備					1	2			4			1	8
	屋外消火栓設備				1		2	1						4
	泡消火設備													
	粉末消火設備						1							1
	不活性ガス消火設備													
	動力消防ポンプ設備													
警 報 設 備	自動火災報知設備	3	7	3	2	2	13	2	1	6	5	3	3	50
	消防機関へ通報する火災報知設備						3			2	3			8
	非常警報設備					1	1	2					1	5
	非常放送設備					1	1			1	1			4
避 難	避難器具			1		1	2	1	1				1	7
	誘導灯	2		1	1	2	6	3		5	4	1	4	29
そ の 他	非常コンセント設備								1					1
	排煙設備													
	消防用水	1			1		1							3
	連結送水管						1		1					2
合 計		8	9	8	8	10	41	11	5	24	17	5	14	160

## (7) 立入検査実施状況

(単位：件)

区 分		月 別												合計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	イ	劇場等													
	ロ	公会堂等				2	1		2	1					6
2	イ	キャバレー等													
	ロ	遊技場等		1		1				1				3	
	ハ	性風俗店等													
	ニ	カラオケボックス等													
3	イ	料理店等													
	ロ	飲食店等		1		3			2		2		1	9	
4		百貨店等	1	12	1	4			2		3			23	
5	イ	ホテル等			1						3	1		5	
	ロ	共同住宅等	6		3	3	2		8	17	5		1	45	
6	イ	病院等						2						2	
	ロ	老人ホーム等		1										1	
	ハ	老人デイサービスセンター等			1			1	1		2			5	
	ニ	幼稚園等													
7		学校等				4								4	
8		図書館等													
9	イ	蒸気浴場等													
	ロ	公衆浴場等													
10		停車場等								3				3	
11		神社等				6	2				3			11	
12	イ	工場等		1	2	14	16		1	19	19	1	2	75	
	ロ	映画スタジオ等													
13	イ	駐車場等				1	4			1	2			8	
	ロ	格納庫等													
14		倉庫等		1	1	3	10			14	19	4	1	3	56
15		その他の事業場等		1	5	19	12	1		8	11			1	58
16	イ	特定複合建物	1	1		3	3		1	2	5			16	
	ロ	その他の複合建物		1	2	6	2		3	6	4			24	
17		文化財													
合 計			8	20	16	69	52	4	20	72	78	6	4	5	354

## (8) 危険物安全週間

令和3年6月6日～12日

- ・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配布
- ・懸垂幕の掲出
- ・電光掲示板の掲示

## (9) 危険物製造所等の許可・届出等件数

(単位：件)

製造所等別 区分		製造所	貯 蔵 所						取 扱 所				合 計	
			屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	移送取扱所		一般取扱所
許 可	設 置		1										1	2
	変 更	1	4			2		3		7			38	55
仮 使 用 承 認		1	2			1				7			37	48
完 成 検 査	設 置		1											1
	変 更	2	4			2		3		7			27	45
予 防 規 程 認 可														
軽 微 な 工 事 届						1				12			37	50
品名・数量・倍数変更届			2										4	6
保安監督者選任・解任届		1	11	5		2				8			7	34
廃 止 届			3											3
合 計		5	28	5		8		6		41			151	244

## (10) 水張・水圧検査件数

区 分	件数 (件)
水張検査	0
水圧検査	1,164
合 計	1,164

## (11) 危険物施設立入検査（年間）

区 分	施設数（件）
製 造 所	2
屋 内 貯 蔵 所	62
屋外タンク貯蔵所	25
屋内タンク貯蔵所	5
地下タンク貯蔵所	30
移動タンク貯蔵所	19
屋 外 貯 蔵 所	8
給 油 取 扱 所	36
一 般 取 扱 所	49
合 計	236

## (12) 消防水利の管理状況

件 名	件 数	摘 要
消火栓新設	3 か所	奥田町田畑切地内      ほか 2 か所
消防水利修繕	66 か所	長野町地内              ほか 65 か所
配水管布設替えに伴う工事	13 か所	井之口大坪町地内      ほか 12 か所
防火水槽撤去	1 か所	祖父江町中屋敷地内