

=消防本部予防課=

1 火災発生状況

(1) 火災発生状況

年度 区分	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	比較 (A-B)
件数 (件)	70	55	15
損害額 (千円)	92,257	70,547	21,710

(2) 月別火災件数

月	火災件数 (件)	火災種別 (件)			損害額 (千円)
		建物	車両	その他	
4月	5	2		3	1,878
5月	9	3	2	4	410
6月	5	2		3	1,026
7月					
8月	2	1		1	1
9月	7	4		3	26,471
10月	13	1		12	46
11月	5	2		3	10,120
12月	4	2		2	2,336
1月	7	2		5	42,348
2月	7	3		4	6,802
3月	6	1		5	819
合計	70	23	2	45	92,257

※ その他の火災は、ごみ、枝木等が燃えた火災

## (3) 出火原因別

種 別	件数 (件)	種 別	件数 (件)
放 火	14	放 火 の 疑 い	10
火 入 れ	9	こ ん ろ	3
電 気 機 器	3	火 あ そ び	2
炉	1	た ば こ	1
電灯・電話等の配線	1	マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	1
か ま ど	1	溶 接 機 ・ 切 断 機	1
そ の 他	16	不 明 ・ 調 査 中	7
		合 計	70

## 2 予防行政状況

## (1) 少年消防クラブ愛知県消防学校一日入校

実 施 日 時	令和4年8月9日 (午前10時～午後2時30分)
実 施 場 所	愛知県消防学校 (尾張旭市)
参 加 人 員	少年消防クラブ員35人 引率者2人 職員3人
実 施 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・映像学習</li> <li>・救急体験</li> <li>・ロープ結索</li> <li>・煙道体験</li> <li>・規律体験</li> <li>・放水体験</li> </ul>

## (2) 消防ひろば

令和4年10月15日 来場者 1,007人

## (3) 防火作品募集

審査学校教諭 延べ5人

市 応募数 ポスター 732点 入賞 19点 佳作 20点

県 応募数 ポスター 208点 入賞 1点 佳作 1点

応募数 習字 425点 入賞 1点 佳作 1点

(4) 火災予防運動

内容 区分	秋の火災予防運動	春の火災予防運動
期 間	令和4年11月9日～15日	令和5年3月1日～7日
重 点 目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅防火対策の徹底</li> <li>・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底</li> <li>・放火火災防止対策の徹底</li> <li>・防火対象物における防火安全対策の徹底</li> </ul>
ポスター配布	1,315枚	1,015枚
実 施 内 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・ウルフドッグス名古屋と連携して商業施設での啓発活動</li> <li>・コミュニティバスの車内での広報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所へのポスター配布</li> <li>・防火作品の展示</li> <li>・商業施設での啓発品の配布</li> </ul>

(5) 防火対策（園児防火指導）

園児に対して、火災予防の普及を図り、火遊びを無くし健全で明るい子供の育成のため、防火に関するDVDの視聴及び消防クイズを行う。

32園 園児数延べ 4,186人

(6) 火災予防推進事業（高齢者）

高齢者世帯の住宅用火災警報器の普及率向上のため、地区老人会に出向し、住宅用火災警報器の説明及び啓発品の配付を実施

6地区 延べ 148人

(7) 住宅火災警報器アンケート実施結果

	設置		条例適合設置		一部設置		設置なし		調査世帯数
市内	173	86.9%	156	78.4%	17	8.5%	26	13.1%	

## (8) 消防同意状況

(単位：件)

月別 区分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
新 築	3	8	3	3	10	5	8	5	7	7	4	11	74
増 築	2	4		5	3	4	2	2		2	2	4	30
改 築													
用途変更													
そ の 他													
合 計	5	12	3	8	13	9	10	7	7	9	6	15	104

## (9) 消防用設備等の検査状況

(単位：件)

月別 消防用設備等	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
消 火	屋内消火栓設備	3	2	4	1	1	1		1	2	4	3	23
	パッケージ型消火設備						2						2
	スプリンクラー設備										1		1
	屋外消火栓設備	1											1
	泡消火設備												
	粉末消火設備												
	不活性ガス消火設備												
警 報	動力消防ポンプ設備												
	自動火災報知設備	5	2	1	2	3	1	4	1	5	3	2	35
	消防機関へ通報する火災報知設備			1							1	1	3
	非常警報設備			1								1	2
避 難	非常放送設備	1										1	2
	避難器具										1		1
そ の 他	誘導灯	4	1	2	2	1	1	1		1	2	6	23
	非常コンセント設備												
	排煙設備												
	消防用水 連結送水管						1						1
合 計	14	5	9	5	5	4	8	1	7	8	16	12	94

## (10) 立入検査実施状況

(単位:件)

区 分		月 別												合計	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	イ	劇場等		1											1
	ロ	公会堂等		2	1					3					6
2	イ	キャバレー等													
	ロ	遊技場等		1											1
	ハ	性風俗店等													
3	イ	料理店等													
	ロ	飲食店等			1							1			2
4		百貨店等	1	5	1				1	3		3	3		17
5	イ	ホテル等		2										1	3
	ロ	共同住宅等		2	2	3		6	8	9	8	5	16	9	68
6	イ	病院等		2	3										5
	ロ	老人ホーム等			7	3		2		8	10	1	1		32
	ハ	老人デイサービスセンター等		1	6	5		1	5	4	8	1			31
	ニ	幼稚園等						1						2	3
7		学校等					1			5			13	2	21
8		図書館等	1	1	1				1		2				6
9	イ	蒸気浴場等													
	ロ	公衆浴場等												1	1
10		停車場等													
11		神社等								3					3
12	イ	工場等		1	1	9		4	4	8	1	18	5	9	60
	ロ	映画スタジオ等													
13	イ	駐車場等											1		1
	ロ	格納庫等													
14		倉庫等			1	6			1	3	2	2	4	5	24
15		その他の事業場等	1	2		4			1	2			2	3	15
16	イ	特定複合建物	1	3	4	1				3	1	2	2		17
	ロ	その他の複合建物			1			1	2				1		5
17		文化財													
		合計	4	24	30	31	1	15	23	51	32	32	49	32	324

## (11) 危険物安全週間

令和4年6月5日～11日

- ・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配布
- ・懸垂幕の掲出
- ・電光掲示板の掲示

## (12) 危険物製造所等の許可・届出等件数

(単位：件)

製造所等別 区分		製造所	貯 蔵 所						取 扱 所				合 計	
			屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	移送取扱所		一般取扱所
許 可	設 置			3						1				4
	変 更		5	5		2		5		11			59	87
仮 使 用 承 認			5	2		1				10			53	71
完 成 検 査	設 置		1	3						1			1	6
	変 更		7	1		1		5		11			49	74
予 防 規 程 認 可										7				7
軽 微 な 工 事 届				2						16			49	67
品名・数量・倍数変更届			2										2	4
保安監督者選任・解任届			19	17		2				10			9	57
廃 止 届			1	2		1		1		2			1	8
合 計			40	35		7		11		69			223	385

## (13) 水張・水圧検査件数

区 分	件数 (件)
水張検査	0
水圧検査	1,241
合 計	1,241

## (14) 危険物施設立入検査（年間）

区 分	施設数（件）
製 造 所	2
屋 内 貯 蔵 所	53
屋外タンク貯蔵所	22
屋内タンク貯蔵所	4
地下タンク貯蔵所	20
移動タンク貯蔵所	19
屋 外 貯 蔵 所	6
給 油 取 扱 所	38
一 般 取 扱 所	44
合 計	208

## (15) 消防水利の管理状況

件 名	件 数	摘 要
消火栓新設	3 か所	清水町地内                      ほか 2 か所
消防水利修繕	8 か所	国府宮町地内                      ほか 7 か所
配水管布設替えに伴う工事	17 か所	北市場本町四丁目地内      ほか 16 か所
耐震性貯水槽設置工事	1 か所	大塚南七丁目地内
防火水槽耐震化改修工事	1 か所	中之庄町地内
防火井戸撤去	1 か所	横野町地内
飲料水兼用防火水槽修繕	1 か所	平和町六輪グラウンド