

施設管理業務一覧(稲沢市汚泥再生処理センター(仮称))

<施設管理>

No.	業務名	仕様書		保守点検・検査等		経費負担区分		その他
		有無	内容	任意	法定	市	指定管理者	
1	受変電設備保守業務	○	128K L/日設備(新施設)		○		○	
			受変電設備					
			受電電圧 6,600V					
			変圧器容量					
			3φ3W、300kVA、30kVA(210V)					
			1φ3W、50kVA(210-105V)					
			高圧コンデンサ 31.9kvar					
			低圧コンデンサ 12.8kvar×4					
			アクティブフィルター75kVA					
			高圧遮断機 VCB					
			太陽光パネル20kW					
2	消防用設備保守業務	○	128K L/日設備(新施設)		○		○	
			自動火災報知設備点検					
			消火器					
3	警備業務	○	128K L/日設備(新施設)	○			○	
			点検 ABC粉末消火器10型 9本					
4	し尿及び浄化槽汚泥設備保守業務 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第5条の規定に基づいて行う廃棄物処理施設の維持管理上必要な定期的な検査に相当する内容	○	128K L/日設備(新施設)					
			受入設備	1回/年	○		○	
			一次処理設備	1回/年	○		○	
			悪臭処理設備	1回/年	○		○	
5	分析検査業務	○	128K L/日設備(新施設)					
			放流水水質 10項目	14回/年	○		○	
			悪臭・臭気測定	4回/年	○		○	
			事業場騒音・振動 8検体	2回/年	○		○	
			溶出28項目 2検体	2回/年	○		○	
			各槽定期水質検査	2回/年	○		○	
			亜硝酸、アンモニア検査	1回/週	○		○	

環境維持管理業務一覧(稲沢市汚泥再生処理センター(仮称))

<環境維持管理>

No.	業 務 名	仕様書		保守点検・検査等		経費負担区分		その他
		有無	内容	任意	法定	市	指定管理者	
1	樹木管理業務	○	除草剤散布	○			○	
			芝 3,312㎡ 2回/年					
			薬剤散布					
			高木 61本 1回/年					
			剪定					
			高木 16本 1回/年					
			芝刈					
			芝刈 3,312㎡ 2回/年					
			樹木調査 1式 1回/年					