

タンク等試験結果報告書（自主検査）

稲沢市長		殿		年	月	日
		報告者				
		住 所				
		氏 名				
危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）第9条第1項				第20号 第21号		の
タンクの水張 規定に基づく タンクの水圧 配管の水圧				試験を下記のとおり実施しましたところ、漏えいその他 の異常は認められませんでしたので報告します。		
記						
共通事項	設 置 場 所					
	設 置 者					
	施 設 区 分					
	設置・変更許可年月日及び番号		年		月	日
タンク	試 験 年 月 日		年		月	日
	試 験 圧 力		kPa		（最大常用圧力 kPa）	
	形 状					
	寸 法					
	材 質 及 び 板 厚					
	容 量					
	製 造 者					
	製 造 年 月 日		年		月	日
配管	試 験 年 月 日		年		月	日
	試 験 圧 力		kPa		（最大常用圧力 kPa）	
	配 管 区 分		地 下 ・ 地 上 ・ ピ ッ ト			
	配 管 接 続		フランジ（ 箇所）・ネジ（ 箇所）・溶接（ 箇所）			
	試 験 流 体		水 ・ 不 燃 性 気 体 （ N ₂ ・ C O ₂ ）			
	漏洩試験の方法		石 鹼 水 塗 布 ・ そ の 他 （ ）			

備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
2 報告者は、設置者、工事施工者、タンク製造者等の検査実施者としてすること。