

=消防本部予防課=

1 火災発生状況

(1) 火災発生状況

年 度 区 分	令和 6 年度 (A)	令和 5 年度 (B)	比 較 (A-B)
件 数 (件)	55	42	13
損 害 額 (千円)	84,216	60,989	23,227

(2) 月別火災件数

月	火災件数 (件)	火災種別 (件)			損害額 (千円)
		建物	車両	その他	
4 月	1	1			
5 月	6	5		1	18,384
6 月	2	2			8
7 月	6	3		3	361
8 月	8	2		6	44,737
9 月	2	1		1	
10 月	3	1		2	1,019
11 月	4	2	1	1	5,858
12 月	5	4		1	9,065
1 月	9	1		8	357
2 月	2			2	1
3 月	7	4	1	2	4,426
合計	55	26	2	27	84,216

※ その他の火災は、ごみ、枝木等が燃えた火災

(3) 出火原因別

種 別	件数 (件)	種 別	件数 (件)
放 火	2	放 火 の 疑 い	12
火 入 れ	4	こ ん ろ	3
電 気 機 器	1	ス ト ー ブ	2
マ ッ チ ・ ラ イ タ ー	2	た ば こ	4
電 灯 ・ 電 話 等 の 配 線	6	配 線 器 具	2
溶 接 機 ・ 切 断 機	1	不 明 ・ 調 査 中	7
そ の 他	9	合 計	55

2 予防行政状況

(1) 少年消防クラブ員愛知県消防学校一日入校

実 施 日 時	令和 6 年 8 月 1 日 (午前 10 時～午後 2 時 30 分)
実 施 場 所	愛知県消防学校 (尾張旭市)
参 加 人 員	少年消防クラブ員 30 人 引率者 2 人 職員 3 人
実 施 内 容	・ 消防防災学習 ・ 煙道・地震体験 ・ 救急体験 ・ 規律体験 ・ ロープ結索体験

(2) 消防ひろば

令和 6 年 10 月 19 日 来場者 880 人

(3) 防火作品募集

審査学校教諭 延べ 5 人

市 応募数 ポスター 354 点 入賞 19 点 佳作 20 点

県 応募数 ポスター 137 点 入賞 2 点

応募数 習字 340 点 佳作 2 点

(4) 火災予防運動

内容 区分	秋 の 火 災 予 防 運 動	春 の 火 災 予 防 運 動
期 間	令和 6 年 11 月 9 日～15 日	令和 7 年 3 月 1 日～7 日
重 点 目 標	・住宅防火対策の徹底 ・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底 ・放火火災防止対策の徹底 ・防火対象物における防火安全対策の徹底	・住宅防火対策の徹底 ・乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の徹底 ・放火火災防止対策の徹底 ・防火対象物における防火安全対策の徹底
ポスター配布	705 枚	705 枚
実 施 内 容	・各事業所へのポスター配布 ・懸垂幕・のぼりの掲出 ・商業施設での啓発活動 ・事業所への査察の実施	・各事業所へのポスター配布 ・懸垂幕・のぼりの掲出 ・防火作品の展示 ・いなざわ梅まつりでの啓発活動 ・事業所への査察の実施

(5) 防火対策（防火指導）

消防ひろばに防火指導コーナーを設け、子供達に火災予防の普及を図り、火遊びを無くし健全で明るい子供の育成のため、防火に関する紙芝居や災害での対応方法を体を動かして楽しく学んでもらうゲームを行う。

(6) 火災予防推進事業（高齢者）

高齢者世帯の住宅用火災警報器の普及率向上のため、地区老人会に出向し、住宅用火災警報器の説明を実施

7 地区 延べ 134 人

(7) 住宅火災警報器アンケート実施結果

	設置		条例適合設置		一部設置		設置なし		調査世帯数
市内	88	86.3%	82	80.4%	6	5.9%	14	13.7%	102

(8) 消防同意状況

(単位：件)

月 別 区 分	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
新 築	8	8	6	9	12	8	7	7	5	3	7	7	87
増 築	4	5	1			6	2	1	2	3	6		30
改 築													
用 途 変 更									1				1
そ の 他													
合 計	12	13	7	9	12	14	9	8	8	6	13	7	118

(9) 消防用設備等の検査状況

(単位：件)

月 別 消防用設備等		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
消 火	屋 内 消 火 栓 設 備	5	3	3	1		1	4		2	6	2	5	32
	パッケージ型消火設備												1	1
	スプリンクラー設備	1	2									1	1	5
	屋 外 消 火 栓 設 備							2		1	1	1	1	6
	泡 消 火 設 備													
	粉 末 消 火 設 備										1			1
	不活性ガス消火設備													
	動力消防ポンプ設備													
警 報	自 動 火 災 報 知 設 備	9	8	5	1	3	7	6	5	4	6	9	10	73
	消防機関へ通報する火災報知設備	1	3				1		1		1			7
	非 常 警 報 設 備				1									1
	非 常 放 送 設 備	1	3				1	2	1			1		9
避 難	避 難 器 具													
	誘 導 灯	2	2	1	1		2	4		3	6	2	6	29
そ の 他	非常コンセント設備													
	排 煙 設 備													
	消 防 用 水							1						1
	連 結 送 水 管							1						1
合 計		19	21	9	4	3	12	20	7	10	21	16	24	166

(10) 立入検査実施状況

(単位：件)

月 別 区 分			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
1	イ	劇 場 等													
	ロ	公 会 堂 等			1										1
2	イ	キャバレー等													
	ロ	遊 技 場 等		1											1
	ハ	性 風 俗 店 等													
	ニ	カラオケボックス等													
3	イ	料 理 店 等													
	ロ	飲 食 店 等		1	2		2		2	2		2	1		12
4		百 貨 店 等		2	2	2	4	6	1	1	3	2	2		25
5	イ	ホ テ ル 等								1	1				2
	ロ	共 同 住 宅 等							1						1
6	イ	病 院 等		1		1	1	3	2	4		1	2		15
	ロ	老人ホーム等									1				1
	ハ	老人デイサービスセンター等		1	3	2	1	1		2		3			13
	ニ	幼 稚 園 等													
7		学 校 等			2			1							3
8		図 書 館 等			1										1
9	イ	蒸 気 浴 場 等													
	ロ	公 衆 浴 場 等													
10		停 車 場 等													
11		神 社 等			1	3									4
12	イ	工 場 等		3	9	8	1	29	3	7	3	3	35	7	108
	ロ	映画スタジオ等													
13	イ	駐 車 場 等		1				6							7
	ロ	格 納 庫 等													
14		倉 庫 等		2	1	16	2	16		4	1	2	20	5	69
15		その他の事業場等		6	9	10	4	21	4	4	6	7	22	5	98
16	イ	特定複合建物							1	2		1		1	5
	ロ	その他の複合建物			1	2	2			2	3	10	1		21
17		文 化 財													
合 計				18	32	44	17	83	14	29	18	31	83	18	387

(11) 危険物安全週間

令和6年6月2日～8日

- ・危険物安全週間推進ポスター及び危険物災害予防ポスターの配布
- ・懸垂幕の掲出
- ・電光掲示板の掲示

(12) 危険物製造所等の許可・届出等件数

(単位：件)

製造所等別 区分		製造所	貯 蔵 所							取 扱 所				合 計
			屋内貯蔵所	屋外タンク貯蔵所	屋内タンク貯蔵所	地下タンク貯蔵所	簡易タンク貯蔵所	移動タンク貯蔵所	屋外貯蔵所	給油取扱所	販売取扱所	移送取扱所	一般取扱所	
許可	設置			1					1					2
	変更	1	6			1				8			29	45
仮使用承認		1	6			1				8			29	45
完成検査	設置		1	1									1	3
	変更	1	7			1				9			28	46
予防規程認可										5				5
軽微な工事届						1		1		12			40	54
品名・数量・倍数変更届			2										1	3
保安監督者選任・解任届		1	18	6		1				5			13	44
廃止届				1										1
合 計		4	40	9		5		1	1	47			141	248

(13) 水張・水圧検査件数

区 分	件数 (件)
水張検査	0
水圧検査	852
合 計	852

(14) 危険物施設立入検査（年間）

区 分	施設数（件）
製 造 所	2
屋 内 貯 蔵 所	79
屋外タンク貯蔵所	28
屋内タンク貯蔵所	6
地下タンク貯蔵所	30
移動タンク貯蔵所	18
屋 外 貯 蔵 所	8
給 油 取 扱 所	50
一 般 取 扱 所	51
合 計	272

(15) 消防水利の管理状況

件 名	件 数	摘 要
消火栓新設	2 か所	祖父江町上牧地内 ほか 1 か所
消防水利修繕	7 か所	祖父江北川原地内 ほか 6 か所
配水管布設替えに伴う工事	2 か所	平和町西光坊地内 ほか 1 か所
防火水槽耐震化改修工事	2 か所	馬場二丁目地内 ほか 1 か所